



PEDRO RODRIGO MARTIN

DELEGADO ELA-ERTZAINTZA Miembro suplente Consejo de la Ertzaintza ELA sede Donostia Consulado 8, bajo 20011 DONOSTIA prodrigo@ela.eus

8 de agosto de 2018


Alfonso Apellaniz Jefe de División de Prevención y Salud Laboral

Sirva la presente para informar que el día 6 de agosto de 2018 se llegaron a alcanzar temperaturas superiores a 30° C en el interior de las dependencias de la sección de Inspecciones Oculares, sede de Oiartzun, vulnerando lo dispuesto en el ANEXO III, apartado 3.a, del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.

Con el fin de evitar la repetición de dicha situación solicitamos se realice la inspección correspondiente y se compruebe si el sistema de aire acondicionado instalado se encuentra en óptimas condiciones, y de ser así se proceda a adecuar la instalación por considerarla insuficiente para mantener la temperatura de la dependencia por debajo de 27° C.

Atentamente,

Pedro Rodrigo Martin



0 9 AGO 2018

SAMBERA GETEERA

390000267

Zkia. Zkia.