



SEGURTASUN SAILA
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza
Giza Baliabideen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Viceconsejería de Administración y Servicios
Dirección de Recursos Humanos

DE: JEFE DIVISIÓN DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
D. ALFONSO APELLANIZ GONZÁLEZ

A: DELEGADO PREVENCIÓN SINDICATO ELA-ERTZAINITZA

ASUNTO: AIRE ACONDICIONADO Y LUMINARIAS C. VITORIA-GASTEIZ. REF. 013

En relación al escrito de fecha 24 de mayo de 201 sobre el aire acondicionado y la falta de luminosidad de Unidad Territorial de Araba, desde el Área de Instalaciones y Seguridad nos informan de que han configurado la instalación de climatización para que los equipos funcionen cuando la temperatura del agua no cause molestias a los usuarios en la difusión del aire. También se han cambiado las lámparas para mejorar la iluminación.

Por otra parte, en las dependencias inspeccionadas no existe riesgo por electricidad estática, por lo que no es necesario que la humedad relativa supere el 50%.

Sin otro particular,

En Erandio, a 21 de mayo de 2018

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
SEGURTASUN SAILA
Giza Baliabideen Zuzendaritza
Lan Osasun eta Prebentziorako Aitorra
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Dirección de Recursos Humanos

Fdo.: ALFONSO APELLANIZ GONZÁLEZ
JEFE DIVISIÓN PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
PREBENTZIO ETA LAN-OSASUNEN ALOR BURUA



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
SEGURTASUN SAILA
Giza Baliabideen Zuzendaritza
Lan Osasun eta Prebentziorako Aitorra
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Dirección de Recursos Humanos
División de Prevención y Salud Laboral

22 MAY 2018

SARRERA	IRTEERA
Zkia.	67651800434 Zkia.