



AITOR GOROSPE PEREZ

DELEGADO ELA-ERTZAINITZA

Representante Comité Salud Laboral

agorospe@ela.eus

14 de septiembre de 2020

Alfonso Apellaniz Gonzalez

Jefe División Area de Prevención y Salud Laboral

Departamento de Seguridad

Sr. Jefe de División:

El objeto de la presente es denunciar las altas temperaturas que se producen en las dependencias de la sección de Inspecciones Oculares sita en la sede de Oiartzun.

Concretamente, la tarde del día 13 de septiembre se registraron temperaturas superiores a 32 grados en, las cuales no podían rebajarse debido a que el sistema de aire acondicionado no permite regular la temperatura desde dicha dependencia, por estar automatizados los límites de manera centralizada. Similar situación fue denunciada en junio y julio de 2020, ocurriendo entonces en las dependencias de investigación de guardia de la Ertzaintexea de Irun.

Solicitamos que se revise el sistema de modo que el personal usuario pueda adaptar en cada dependencia la temperatura adecuada, todo ello en cumplimiento de la legislación aplicable a las condiciones de trabajo en interiores de los lugares de trabajo.



INSTRUMENTO
ELECTRÓNICO VASCO
MANTENIMIENTO SAILA
Administración de Zerbitzuen Garbiarortasak
Eiza Baitalabidean Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Viceconsejería de Administración y Servicios
Dirección de Recursos Humanos

Atentamente,

2020 IRA. 14
SEP. 14

Aitor Gorospe Perez

SARRERA	IRTEERA
616E200815 Zkia.	Zkia.