



JOSE LUIS ALKAIN AROZENA

Delegado ELA Ertzaintza
Consulado 8, behea
20010 DONOSTIA
pepelu@elasind.eus

24 FEB 2016

SARRERA	IRTEERA
67651600193 Zkia.	Zkia.

Alfonso Apellaniz González
Jefe de División de Prevención y Salud Laboral

Estimado Sr.:

En el centro de SADA-E-BIZKAIA, el personal se queja de los innumerables problemas que han tenido y tienen en referencia a la salida del aire acondicionado por las toberas.

En concreto y dado que estas están justo encima de los operadores, el aire que sale de ellas cae directamente sobre los agentes con fuerza y esto hace que el personal se enfríe, coja resfriados, catarros, dolores de cabeza etc.

El caso más grave que conocemos es el la agente 04411 que ha padecido tres neumonías constatadas. La primera el año 2006, estando ingresada tres días en la UCI del Hospital Universitario de Cruces. La segunda en el año 2015 con secuelas (Bronquiectasias Bilaterales). En septiembre del mismo año causo baja por faringitis aguda. En diciembre tuvo otra infección respiratoria y en enero de este año 2016 otra de la que está en tratamiento tomando antibióticos que prolongará durante seis meses.

Los agentes del centro piden que debajo de la salida de las toberas se coloque alguna plancha que haga que el chorro de aire se expanda hacia los costados y de este modo no caiga directamente a los ertzainas.

Aprovechando la denuncia decirle que en Ardatz-Gipuzkoa sucede exactamente lo mismo en cuanto a la salida directa del aire, por lo que la solución sería la misma.

Es por esto, por lo que este Sindicato exige la inmediata solución del problema.

Atentamente, a 24 de febrero de 2016


Jose Luis Alkain Arozena