



JOSE LUIS ALKAIN AROZENA

Delegado Prevención ELA Ertzaintza

08 abril de 2016

Alfonso Apellániz Gonzalez
Jefe de División de Prevención y Salud Laboral

Habiendo recibido contestación a la denuncia realizada en referencia a la salida de aire por las toberas en Sadae Bizkaia y Ardatz Gipuzkoa y que concluye en que tras las mediciones Termohigrométricas y de Velocidad de Aire las cifras obtenidas se encuentran dentro de rango que la normativa vigente indica (velocidad del aire 0,00m/s), dado que las mediciones fueron realizadas sin que las maquinas del aire acondicionado estuvieran en marcha entendemos que estas no tiene validez y es por esto por lo que se SOLICITA se realicen las medidas cuando estas estén en funcionamiento.

Sería conveniente que se hablara con los técnicos encargados del funcionamiento para saber exactamente a que horas se ponen en marcha y así poder hacer la medición correcta.

Atentamente,



Jose Luis Alkain Arozena



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

SEGURITASUN SAILA
Kontaketa zirkulazioaren eta Garapenaren Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Dirección de Gestión Económica y Recursos Genéticos

15 ABR 2016

| | |
|-------------|---------|
| SARRERA | IRTEERA |
| 676E1600406 | |
| Zkia. | Zkia. |