



JOSE LUIS ALKAIN AROZENA

Delegado ELA Ertzaintza
Consulado 8, behea
20010 DONOSTIA
pepelu@elasind.eus

29 de mayo de 2016

Alfonso Apellaniz González

Jefe de División de Prevención y Salud Laboral

Mediante el presente escrito comunicarle que en la Ertzaintetxea de Laudio el sistema del aire acondicionado no funciona ya que una de las bombonas de gas que se utiliza se ha vaciado. Este tipo de gas está prohibido utilizarlo por normativa europea.

Para solucionar momentáneamente el problema se han colocado dos equipos individuales que se denominan "pingüinos". Dado que sus salidas de aire han sido colocadas por el interior del falso techo, lo que sale por las rejillas es una mezcla de este aire con polvo que permanece depositado en el mencionado falso techo, por lo que SOLICITAMOS que de inmediato se solucione el problema para que no repercuta en la salud de los Ertzainas.

Atentamente,

Jose Luis Alkain Arozena



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
SEGURTASUN SAILEA
Euzko Langaketa Euzendutza
ERIZAINITZA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Euzko Langaketa Euzendutza
Euzko Langaketa Euzendutza

29 MAY 2017

SARRERA	IRTEERA
590E	590S
1709194	